◎　令和8年度 下水排出水水質検査結果

	検査項目	単位	上段:採水日　下段:検査結果が得られた日											
			4/9	5/14	6/11	7/9	8/13	9/10						
			4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	10/1						
1	水素イオン濃度	——	7.6	7.6	7.4	7.4	7.2	7.2						
2	生物化学的酸素要求量	mg/L	13	15	14	13	15	28						
3	化学的酸素要求量	mg/L	69	57	61	59	34	34						
4	浮遊物質量	mg/L	17	6	5	7	4	4						
5	窒素含有量	mg/L	97	120	98	100	84	98						
6	燐含有量	mg/L	0.22	0.15	0.15	0.19	0.11	0.11						
7	温　　度	℃	16.4	19.3	21.3	22.2	21.2	21.3						
8	沃素消費量	mg/L	12	13	16	17	10	8						
9	塩化物イオン	mg/L	670	760	670	620	360	400						
10	鉱油類含有量	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
11	動植物油脂類含有量	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
12	フェノール類含有量	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
13	銅含有量	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
14	亜鉛含有量	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						
15	溶解性鉄含有量	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
16	溶解性マンガン含有量	mg/L	1.5	1.9	2.0	2.2	1.5	1.2						
17	クロム含有量	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						
18	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
19	シアン化合物	mg/L	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
20	有機燐化合物	mg/L	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
22	六価クロム化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
24	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
25	アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	不検出	—	—	不検出						
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満						
27	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
28	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
29	ジクロロメタン	mg/L	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満						
30	四塩化炭素	mg/L	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
31	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
32	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	0.04未満	—	—	0.04未満						
34	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	0.3未満	—	—	0.3未満						
35	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
37	チウラム	mg/L	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
38	シマジン	mg/L	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
39	チオベンカルブ	mg/L	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満						
40	ベンゼン	mg/L	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
42	ほう素及びその化合物	mg/L	5.1	5.7	5.7	5.2	2.1	2.2						
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8未満	0.8未満	0.8未満	0.8未満	0.8未満	0.8未満						
44	アンモニア性窒素含有量	mg/L	83	100	84	94	66	82						
45	カルシウム含有量	mg/L	—	—	350	—	—	310						
46	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L	93	120	92	98	75	96						
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	0.0038	—	—						
48	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満						

※採水場所の詳細な位置については採水位置図参照

※ダイオキシン類の採水日及び検査結果が得られた日：7/9、8/18